


LEGENDA ZNAČEK



- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLACÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM MIN. 1 HODINA

**Poznámka :**  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).  
Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z minulostí rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNAZIA



AKTUALIZACE 03/2025				
ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		<div>MAREK SEIFERT</div> <div>Dr. Martinka 35, Ostrava</div> <div>Tel. + fax. : 59 6783066</div> <div>Mobil : 603167931</div> <div>E-mail : m.seifert@volny.cz</div> <div></div>	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT			
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
AKCE:	GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka			
			FORMÁT:	6 x A4
			MĚŘÍTKO:	1 : 50
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	červen 2024
			Č. ZAKÁZKY:	5238
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:	
PAVILON "C" - ELEKTROINSTALACE 3.NP			23	