

LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STRÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
MIN. 1 HODINA
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V

Poznámka :


Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z v minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNAZIA



AKTUALIZACE 03/2025

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT Dr. Martinka 35, Ostrava Tel.+ fax. : 59 6783066 Mobil : 603 167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT			
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
AKCE:	GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka		FORMÁT:	6 x A4
			MÉRÍTKO:	1 : 50
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	červen 2024
			Č. ZAKÁZKY:	5238
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:	
PAVILON "C" - ELEKTROINSTALACE 1.NP			21	