

LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- VENTILÁTOR
- TIMER
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM MIN. 1 HODINA


- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách a tělocvičnách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z v minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.


PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNAZIA



Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

AKTUALIZACE 03/2025

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		<b>MAREK SEIFERT</b> Dr. Martinka 35, Ostrava Tel.+ fax. : 59 6783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT			
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
AKCE:	GYMNAZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka			
NÁZEV VÝKRESU: <b>PAVILON "D" - ELEKTROINSTALACE 1.NP</b>			FORMÁT:	8 x A4
			MĚŘITKO:	1 : 50
			STUPEN:	DPS
			DATUM:	červen 2024
			Č. ZAKÁZKY:	5238
			ČÍSLO VÝKRESU:	28