


- LEGENDA ZNAČEK
- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
  - VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
  - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
  - PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
  - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
  - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V  
OPATŘENÁ 3. ST. PŘ. OCHRANY
  - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM  
MIN. 1 HODINA

**Poznámka :**  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).  
Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z v minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dipojeny do nových rozvodnic.

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHEMA OBJEKTU GYMNÁZIA



ZODP. PROJEKTANT: MAREK SEIFERT		AKCE: GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka	
KONTROLOVAL: MAREK SEIFERT		FORMÁT: 12 x A4	
KRESLIL: KATEŘINA SEIFERTOVÁ		MÉRÍTKO: 1 : 50	
AKCE: GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka		STUPEŇ: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PAVILON "E" - ELEKTROINSTALACE 2.NP		DATUM: červen 2024	
C. ZAKÁZKY: 5238		ČÍSLO VÝKRESU: 33	